

URZĄD GMINY MIELEC

ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec

Mielec, 2019-06-25

BR.0003.10.2019

**Pan
Wojciech Zaręba
Radny Gminy Mielec**

W odpowiedzi na interpelację z dnia 13 czerwca 2019 r. informuję, że wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej lub jego przebudowa bądź też budowa dodatkowej hydroforni jest związana z opracowaniem projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zezwoleń na wejście w teren od właścicieli działek. Analizując obszar, na którym można by było wykonać wodociąg, bez konieczności budowy hydroforni wraz z zasilaniem energetycznym, zasadnym jest połączenie sieci wodociągową o średnicy 90 mm na działce nr 1920/5 w m. Podleszany – Tarnowiec z siecią wodociągową Książnice – Wólka Książnicka o średnicy 90 mm, na działce nr 883/7 tworząc zamknięty pierścień. Jest to odcinek o długości około 1 km. Szacunkowy koszt budowy to 150 tys. złotych.

Innym rozwiązaniem problemu niskiego ciśnienia może być modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Rzędzianowicach, bez potrzeby budowania dodatkowej hydroforni lub rozbudowy sieci.

WÓJT
inż. Józef Piątek

Sporządziła:
Renata Gębarowska Piwnica