



UWAGA

1. Złączyć kontrolne K 422 instalować w puszkach PO 180 X 180 montowanych w ociepleniu
2. Zwody poziome wykonać z drutu ZnFe Ø 8mm na uchwytych klejonych do podłoża.

SKALA		INWESTOR	
1:100		Gmina Miejska Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec	
OBJEKT			
Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w Podleszanych dz. nr 1249/2 obręb 41 Podleszany, gmina Mielec			
Instalacja odgromowa			
OPRACOWAŁ	Czerwiński Włodzimierz		12.2015
RODZAJ INWESTYCJI	FAZA	BRANŻA	NR RYS.
Roboty budowlane	ZGŁOSZENIE	ELEKTRYCZNA.	7.E