



UWAGA
Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 z gazociągami projektuje się założenie na kanalizacji rury ochronnej PE Ø 315/18.7 o długości 4,5 m zakończonej manszetami.

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce	Projekty Budowlane	
	Data: 04.2019 r	
Objekt: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Książnice, gm. Mielec		Rys. 13
Adres obiektu: m. Książnice- gmina Mielec		Skala 1:100/1000
Przedmiot rys.: Profil podłużny projektowanej kanalizacji grawitacyjnej		
Projektował:mgr inż. Jarosław Markiton Upr Nr AG.JIA/ZO/7131-2/377/01		
Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych		
Sprawdził: mgr inż. Izabela Stachurska Upr Nr KI-129/2002		
Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych		
Opracował: mgr inż. Krzysztof Bielecki		