

Mielec dnia 9.07.2018 r

Gmina Mielec  
Ul. Głowackiego 5  
39-300 Mielec  
ZPM.271.8.2018

### Uczestnicy postępowania przetargowego

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Nr 103 401 Rzędzianowice Olszyny /nr. dz. ewid.511/1/w km 0+000-0+570 w miejscowości Rzędzianowice - **ZPM.271.8.2018**

W związku z poniższymi zapytaniem z dnia 5.07.2018 roku Gmina Mielec przesyła odpowiedzi :

- 1.Czy w wycenie należy uwzględnić projekt organizacji ruchu na czas robót ?
- 2.Czy jednostka miary w pozycji 2.1 przedmiaru jest prawidłowa ?
- 3.Czyją własność stanowią barieryki pochodzące z rozbiórki ?
- 4.Proszę o podanie powierzchni skarp (**w m<sup>2</sup>**) przewidzianej do umocnienia płytami ażurowymi.
- 5.Czyją własność stanowi materiał z korytowania? Jeżeli Zamawiającego proszę o podanie odległości na jaką ma zostać odwieziony.
- 6.Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie obrzeży **na ławie betonowej** ?
- 7.Proszę o zamieszczenie schematu konstrukcyjnego progu zwalniającego oraz wykazu elementów z jakich ma się składać.
- 8.Proszę o podanie wykazu elementów z jakich ma się składać kompletne oznakowanie pionowe z pozycji 5.5 przedmiaru.

Ad.1

Tak w wycenie proszę uwzględnić projekt organizacji ruchu na czas robót

Ad.2

Błąd pisarski, zamiast m<sup>3</sup> -> m<sup>2</sup>

Ad.3

Barieryki pochodzące z rozbiórki stanowią własność Inwestora

Ad.4

Powierzchnia skarp – 10m<sup>2</sup>

Ad.5

Materiał z korytowanie jest własnością Zamawiającego, wycenie należy poddać wywóz do 1km

Ad.6

Tak obrzeża na ławie betonowej

Ad.7

Wycenie należy poddać próg szerokości 3m składający się ze elementów środkowy 900x500x50-4szt, oraz końcowy 900x450x50 -2szt



Ad.8

A11a – 2szt

B-33 (20) – 2szt

Tabliczka z treścią T (20m)– 2szt + słupki 2szt

Osoba do kontaktu: A. Bieniek tel. 17 774 56 66,a.bieniek@ug.mielec.pl

Wójt Gminy Mielec  
/-/ Józef Piątek