

### Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wola Mielecka, Rzędzianowice, Szydłowice”

Wójt Gminy Mielec udziela odpowiedzi na poniższe zapytania:

1. **Dotyczy przebudowy drogi w Rzędzianowicach – pozycja nr 2.2. (Umocnienie skarpy)**  
Czy podana jednostka miary (m3) jest prawidłowa. Proszę o podanie grubości płyty. Czy płyty mają zostać ułożone na podsypce cementowo-piaskowej? Jeżeli tak to proszę o podanie grubości warstwy podsypki.

**Odp. Podana jednostka jest błędna – winno być m<sup>2</sup>. Grubość płyty 8cm. Płyty układać na podsypce piaskowej (przepuszczalnej) grubości 3cm.**

2. **Dotyczy przebudowy drogi w Rzędzianowicach – pozycja nr 2.3. (Obudowy wylotów)**  
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanej ścianki czołowej?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania prefabrykowanej ścianki czołowej**

3. **Dotyczy przebudowy drogi w Rzędzianowicach – pozycja nr 4.2. (Podbudowa z kruszywa)**  
Czy podana powierzchnia (1530m<sup>2</sup>) jest prawidłowa? Czy w tej pozycji ujęte są tylko roboty związane z wykonaniem poboczy?

**Odp. W tej pozycji ujęte są roboty związane z wykonaniem poboczy oraz profilowanie nawierzchni na dł. 200m w miejscu braku betonu asfaltowego**

4. **Dotyczy przebudowy drogi w Szydłowcu dz. nr ewid. 218/17 – dział 3 (Roboty powierzchniowe – pobocze)**  
Ze względu na znaczne różnice w powierzchni poszczególnych warstw z kruszywa proszę o informację czy pozycje wymienione w dziale 3 dotyczą tylko wykonania poboczy? Czy też w ramach ilości podanych w tych pozycjach należy wykonać np. zjazdy z kruszywa?

**Odp. Pozycja 3.3 zawiera powierzchnię tylko pobocza natomiast pozycja 3.2 oraz 3.4 zawiera oprócz pobocza powierzchnię przewidzianą pod wykonanie nowej podbudowy na odcinku o długości 75m.**

5. **Dotyczy przebudowy drogi w Szydłowcu dz. nr ewid. 232/2 – dział 4 (Roboty powierzchniowe – pobocze)**  
Ze względu na znaczne różnice w powierzchni poszczególnych warstw z kruszywa proszę o informację czy pozycje wymienione w dziale 4 dotyczą tylko wykonania poboczy? Czy też w ramach ilości podanych w tych pozycjach należy wykonać np. zjazdy z kruszywa?

**Odp. Pozycja 4.3 zawiera powierzchnię tylko pobocza natomiast pozycja 4.2 oraz 4.4 zawiera oprócz pobocza powierzchnię przewidzianą pod regulację szerokości jezdni (poszerzenie).**

**Wójt Gminy Mielec  
/-/ Józef Piąte**