

ZPM.271.1,2019

Mielec dnia 24.01.2018 r

## **Uczestnicy postępowania przetargowego**

### **WYJAŚNIENIE**

Zgodnie z opisem zawartym w projekcie wszystkie przepompownie sieciowe ( PP1-PP9) winny być wykonane ze zbiorników żelbetowych dn 1500 mm.

**Wójt Gminy Mielec**  
**/-/ Józef Piątek**